

**«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН  
АЙМАҚТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ  
КОМПАНИЯ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ  
РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

070002, Қазақстан Республикасы,  
ШҚО, Өскемен қ., Бажов көш. 10  
СТН 181600059211,  
БИН 990340002992,  
заң. тұлғаны қайта тіркеу тур. куәл. Серия В № 0306694  
ҚҚС бойынша куәл. серия № 0022425 серия 18001  
тел./факс (7232) 29 36 60 / 75 20 51

070002, Республика Казахстан, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10  
РНН 181600059211,  
БИН 990340002992,  
свид. о перерег. юр. лица серия В № 0306694,  
свид. по НДС серия 18001 № 0022425  
тел./факс (7232) 29 36 60 / 75 20 51

## **Потенциальным поставщикам**

### **«Требования к представлению ценового предложения»**

Потенциальный поставщик согласно пп.7 п.11 Инструкции<sup>1</sup> должен к ценовому предложению приложить техническую спецификацию товаров, работ и услуг, являющегося предметом проводимых закупок.

**Начальник ПТУ**

**Д. Ибраимханов**

<sup>1</sup> Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления



## Техническая спецификация на закуп Кабеля КГ 1х95

Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса по ГОСТ 22483.

Разделительный слой - синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания резины.

Изоляция - из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы. Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета; если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы кроме заземляющей. Жила заземления имеет зелено-желтый цвет или обозначена цифрой 0. Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется. Цвета красный, серый, белый и, если не в сочетании, зеленый и желтый не используются для расцветки жил многожильных кабелей.

Скрутка - изолированные жилы скручены с шагом скрутки не более 16 диаметров по скрутке.

Разделительный слой - поверх скрученных жил - синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный материал. Допускается изготовление без пленки при условии отделения изолированных жил от оболочки.

Оболочка - из резины шланговой маслостойкой, не распространяющей горение. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 18690-82

Потенциальный поставщик обязан предоставить экспертной комиссии АО «ВК РЭК», до окончательной даты предоставления ценовых предложений на сайте, образец предлагаемой им кабельной продукции.

Требования к образцу кабельной продукции:

- образец должен иметь навесную бирку с указанием наименования поставщика, наименование лота, быть заверенной подписью первого руководителя и печатью организации. Крепление навесной бирки к образцу должно представлять собой единое целое (без узлов и наращивания) и быть опломбировано пломбой, устойчивой к повышенным и пониженным температурам, механическому воздействию;
- длина образца должна быть не менее 20 см;
- образец предоставляется отдельно на каждый лот;
- место предоставления образца г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105;
- потенциальный поставщик обязан в течение 45 календарных дней, с момента подведения итогов ценового запроса, забрать предоставленный образец, за исключением победителя с целью сопоставления его образца с партией поставки. Победитель обязан забрать образец в течение 45 календарных дней с даты последней поставки. По истечению указанных сроков АО «ВК РЭК» снимает с себя ответственность за сохранность предоставленных образцов.

И.о.Управляющего директора по техническим управлениям /Жанабаев Б.К./

И.о.Начальника ПТУ /Ибраимханов Д.Е./

Начальник отдела эксплуатации ПТУ/Зеленин В.В./