

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по электронной закупке электротехнической продукции способом открытого тендера на понижение
(объявление №314435) по лотам:

Лот №1 - АВТОМАТ ВА 47-29 1Р 10А; Лот №2 - АВТОМАТ ВА 47-29 1Р 16А; Лот №3 - АВТОМАТ ВА 47-29 1Р 25А; Лот №4 - АВТОМАТ ВА 47-29 1Р 32А; Лот №5 - АВТОМАТ ВА 47-29 1Р 5А; Лот №6 - АВТОМАТ ВА 47-29 1Р 63А; Лот №7 - АВТОМАТ ВА 47-29 1Р 40А; Лот №8 - АВТОМАТ ВА 47-29 2Р 10А; Лот №9 - АВТОМАТ ВА 47-29 2Р 25А; Лот №10 - АВТОМАТ ВА 47-29 2Р 40А; Лот №11 - АВТОМАТ ВА 47-29 2Р 5А; Лот №12 - АВТОМАТ ВА 47-29 3Р 25А; Лот №13 - АВТОМАТ ВА 47-29 3Р 32А; Лот №14 - АВТОМАТ ВА 47-29 3Р 40А; Лот №15 - АВТОМАТ ВА 47-100 3Р 100А; Лот №16 - АВТОМАТ ВА 5739 250А; Лот №17 - АВТОМАТ ВА 5739 400А; Лот №18 - АВТОМАТ ВА 5739 630А; Лот №19 - АВТОМАТ ВА 57Ф35 100А; Лот №20 - АВТОМАТ ВА 57Ф35 125А; Лот №21 - АВТОМАТ ВА 57Ф35 200А; Лот №22 - АВТОМАТ ВА 57Ф35 250А; Лот №23 - АВТОМАТ ВА 57Ф35 63А; Лот №24 - АВТОМАТ ВА 57Ф35 80А; Лот №25 - АВТОМАТ ВА 57Ф35 160А.

Руководитель экспертной комиссии:

Зеленин В.В. – Начальник ОЭ ПТУ

Члены экспертной комиссии:

Молдажанов К.К. – Ведущий инженер ОЭ ПТУ

Еремеев Д.В. – Инженер по эксплуатации ПТУ

№ п/п		ТОО «Дукат КЗ» (лоты с 1 по 25)	ТОО «Sunline-Expo» (Санлайн-Экспо) (лоты с 16 по 25)	ТОО «ЭйР» (лоты с 1 по 25)	ИП Бабаханов Д.С. (лоты с 1 по 25)	ИП Пенькова Н.П. (лоты с 16 по 25)
1	Соответствие поставляемых товаров функциональным, техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации и тендерной документации	Соответствует по лотам №1-15, 19-25. Не соответствует по лотам №16-18.	Соответствует	Соответствует по лотам №1-15, 19-25. Не соответствует по лотам №16-18.	Не соответствует	Не соответствует
1.1	Образцы, предлагаемых товаров	Предоставленные образцы по лотам №1-25 соответствуют требованиям	Предоставленные образцы по лотам №16-25 соответствуют требованиям.	Предоставленные образцы по лотам №1-11 соответствуют требованиям. Образцы по лотам №12-25 не предоставлены.	Образцы не предоставлены	Образцы не предоставлены

1

2

3

2	Примечание (указать все установленные несоответствия и/или замечания)	1. В предоставленной технической спецификации по лотам с 16 по 18 не указано наличие теплового расцепителя.	1. Приложение №1 к технической спецификации предоставлено без подписи и печати потенциального поставщика. 2. Образцы по лотам №12-25 не предоставлены. 3. В предоставленной технической спецификации по лотам с 16 по 18 не соответствует диапазон напряжения, не указано наличие теплового расцепителя.	1) Образцы не предоставлены. 2) В предоставленной технической спецификации по лотам с 16 по 18 не указано наличие теплового расцепителя. 3) В технической спецификации не указан год выпуска товара.	1) Образцы не предоставлены. 2) В предоставленной технической спецификации по лоту 16 неверно указан диапазон защиты от перетружки. 3) В предоставленной технической спецификации по лотам с 16 по 25 не указан комплект метризов, не указано наличие ЭМ расцепителя, не указано наличие теплового расцепителя. 4) В технической спецификации не указан год выпуска товара. 5) Не предоставлено приложение №1,2 к технической спецификации.
---	---	---	--	--	---

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ:

1	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупок товаров, в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров	Опыт работы не подтвержден	Опыт работы не подтвержден	Предоставлены акты/счета-фактуры за 2009 – 2013 гг.	Опыт работы не подтвержден	Опыт работы не подтвержден
---	---	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------	----------------------------

Руководитель экспертной комиссии:
Зеленин В.В.

20.06.2014
(дата)


(подпись)

Члены экспертной комиссии:
Молдажанов К.К.

20.06.2014
(дата)


(подпись)

Еремеев Д.В.

20.06.2014
(дата)


(подпись)