

Техническая спецификация


Перечень объектов:

	Наименование объекта	Место оказания услуг
1	Здание центрального офиса АО "ВК РЭК"	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10
2	Служебная гостиница	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Сатпаева, 7
3	Здания производственной базы Усть-Каменогорского РЭС	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, 92
4	Здания Усть-Каменогорского РЭС	ВКО, г. Усть-Каменогорск, Ул. Ворошилова, 154
5	Здания: 1. Управления механизации и транспорта (УМит), ремонтно-строительного участка (РСУ). 2. Управления РЗА, Управления метрологии, Управления ИД	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Омская, 22
6	Здания производственной базы Управления подстанций	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, 3
7	Здания и сооружения центрального склада	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 55А
8	Здания производственной базы Управления ЛЭП: 1. Административно-производственное здание. 2. Административно-бытовой корпус (АБК) с гаражом. 3 Производственное здание. 4 Строение КПП	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 55
9	Здания производственной базы Управления телекоммуникаций	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Гоголя, 16
10	Здания производственной базы Левобережного РЭС	ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Меновное, пер. Шосейный, 38
11	Здания производственной базы Таврического РЭС	ВКО, с. Таврическое
12	Административно-производственное здание, административное здание, здание сварочного поста, складские и вспомогательные здания Чарского СУ Таврического РЭС, г. Шар	ВКО, г. Шар, ул. Боранбая, 2
13	Здания производственной базы Глубоковского РЭС	ВКО, п. Глубокое, ул. Степная, 248
14	Административное здание Шемонаихинского РЭС	ВКО, г. Шемонаиха, ул. Сопочная, 28
15	Административное здание, здание автобокс, склада Первомайского СУ Шемонаихинского РЭС	ВКО, Шемонаихинский район, с. Первомайское
16	Административно-производственное здание, склад, вспомогательные помещения Риддерского РЭС	ВКО, г. Риддер, ул. Островского, 92
17	Административное здание, здания гаражей-складов Жарминского РЭС	ВКО, с. Колбатау, ул. Алимбетова, 2
18	Административное здание, здания автогаражей, склада, здание ОПУ ПС Кокпекты Кокпектинского РЭС	ВКО, с. Кокпекты, ул. Кабанбай Батыра, 96
19	Здания производственной базы Зыряновского РЭС	ВКО, Зыряновск, база Зыряновского РЭС, ул. Лермонтова, 1
20	Здания производственной базы городского СУ Зыряновского РЭС	ВКО, г. Зыряновск, база городск. СУ, Северный городок
21	Здание энергосбыта Зыряновского РЭС	ВКО, г. Зыряновск, ул. Бочарникова, 44
22	Административное здание, производственно-бытовое здание, автобоксы, здания ЗРУ ПС №36 Зыряновского РЭС	ВКО, г. Серебрянск, ул. Шосейная, 1

23	Административно-производственное здание, здание склада, автогаражей, здание ОПУ Большенарымского РЭС	ВКО, Катон-Карагайский район, с.Большенарымское, ул.Алтайэнерго,3
24	Административное здание, производственные, складские здания, автобоксы Катон-Карагайского РЭС	ВКО, с.Катон-Карагай
25	Здание с гаражом и здание склада Печинского СУ Катон-Карагайского РЭС	ВКО, Катон-Карагайский район, с.Печи
26	Административно-бытовое здание и здание автогаража Урьльского СУ Катон-Карагайского РЭС	ВКО, Катон-Карагайский район, с.Урьль
27	Административное здание Семей РЭС	ВКО, г. Семей, ул. Каржаубайулы,243А
28	Здания автобокс, авторембокс Абайского региона	ВКО, г.Семей, ул.Каржаубайулы, 243 А
29	Помещения здания ОПУ , ЗРУ подстанции №2 Управления подстанций	ВКО, г. Семей, ул. Каржаубайулы,243А
30	Здания производственного участка №2 Управления ЛЭП	ВКО, г. Семей, Западный промузел
31	Здания производственной базы Управления ЛЭП, Управления РЗА	ВКО, г. Семей, ул.Герцена, 3А
32	Здания производственной базы Пригородного РЭС	ВКО, г. Семей, ул.Жанасемейская, 30
33	Административное здание, автобоксы Абайского РЭС	ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Ораз-Кутжанов, 1
34	Административно-производственное здание, здание автобокс, склад Прииртышского РЭС	ВКО, г.Курчатов, ул. Красноармейская, 14
35	Помещения кабельного подвала и кабельного туннеля здания ОПУ ПС №51 Прииртышского РЭС	ВКО, район г.Курчатова
36	Административно-производственное здание, здание автобокс, склад Бескарагайского РЭС	ВКО, с.Бескарагай, Бескарагайский район, ул.Жабаева, 60
37	Административно-производственное здание Семеновского СУ Бескарагайского РЭС	ВКО, Бескарагайский район, с.Семеновка
38	Административно-производственное здание, производственные, складские здания и автогаражи Бородулихинского РЭС	ВКО, с. Бородулиха, ул.Подстанционная ,1
39	Административное здание, складское здания, автобокс Новошуйбинского СУ Бородулихинского РЭС	ВКО, Бородулихинский район, с.Новая Шуйба, ул.Подстанционная ,1
40	Здания ремонтно-производственной базы Аягозского РЭС	ВКО, г.Аягоз, район подстанции "Аягоз"
41	Здания ОПУ ПС «Аягоз» Аягозского РЭС	ВКО, г.Аягоз, район подстанции "Аягоз"
42	Административное здание и склад производственной базы Аягозского РЭС	ВКО, г. Аягоз, ул. Нугманова, 67
43	Административно-производственное здание, здание автобокс-склада Зайсанского РЭС , г.Зайсан	ВКО, г.Зайсан, ул.Панфилова, 12

Начальник УКН и ОТ

Инженер УКН и ОТ

 В. Малышев
 Е. Екибасов

Техническая спецификация

Обязательные условия поставки Услуг по ежемесячному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики:

1. Знание исполнителями устройства и принципа работы систем и установок пожарной автоматики, смонтированных на объектах.
2. Знание и выполнение исполнителями требований Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», правил, инструкций по эксплуатации.
3. Производить регламентное техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты систем и установок пожарной автоматики в установленные сроки и вести соответствующую эксплуатационную документацию, включая:

№ п/п	Перечень Услуг выполняемых при регламентном техническом обслуживании и планово-предупредительных ремонтах систем и установок пожарной автоматики	Сроки и периодичность выполнения Услуг	Ведение эксплуатационной документации и порядок выполнения Услуг
1	Внешний осмотр установок и ее составных частей (приемно-контрольных приборов, промежуточных устройств, извещателей, сигнальных линий и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.	Ежемесячно и при каждом внеплановых работах по устранению неисправностей по вызову Заказчика	1. Запись в «Журнал учета технического обслуживания и ремонта систем пожарной автоматики» с указанием выполненного перечня Услуг и устранения выявленных неисправностей.
2	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие плюмба на приемных устройствах		
3	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный		1. Запись в «Журнал учета технического обслуживания и ремонта систем пожарной автоматики» с указанием выполненного перечня Услуг и устранения выявленных неисправностей.
4	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, измерение параметров сигнальных линий и т.д.)	Ежемесячно	2. При выявлении неисправности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, сигнальных линий и т.д.) Подрядчиком производится их восстановительный ремонт. 3. При невозможности их ремонта, составляется Акт с участием представителей Заказчика и Подрядчика с

			указанием неисправности аппаратуры, конкретной причины выхода аппаратуры из строя и невозможности её восстановления, требование о замене.
5	Проверка электрических параметров аппаратуры систем и установок пожарной автоматики	Ежемесячно	1. Запись в «Журнал учета технического обслуживания и ремонта систем пожарной автоматики» с указанием выполненного перечня Услуг и соответствия (не соответствия) параметров аппаратуры. 2. При выявлении не соответствия электрических параметров аппаратуры Подрядчиком производится их регулировка (восстановительный ремонт) с приведением электрических параметров аппаратуры в норму. 3. При невозможности приведения электрических параметров аппаратуры в норму составляется Акт с участием представителей Заказчика и Подрядчика с указанием не соответствия аппаратуры, конкретной причины не соответствия параметров и невозможности приведения в норму, требование о замене.
6	Проверка работоспособности систем и установок пожарной автоматики	Ежемесячно	1. Запись в «Журнал учета технического обслуживания и ремонта систем пожарной автоматики» с указанием выполненного перечня Услуг и устранения выявленных неисправностей (восстановления работоспособности) системы (установки) пожарной автоматики.
7	Измерение сопротивления заземления корпуса приёмно-контрольного прибора (при металлическом исполнении)	1 раз в год - апрель	1. Запись в «Журнал учета технического обслуживания и ремонта систем пожарной автоматики» с указанием выполненной работы. 2. Составление Акта замера сопротивления заземления с передачей Акта Заказчику. 3. При выявлении не соответствия величины сопротивления заземления, устранение данного не соответствия производится Заказчиком.
8	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей системы пожарной автоматики	1 раз в год - апрель	1. Запись в «Журнал учета технического обслуживания и ремонта систем пожарной автоматики» с указанием выполненной работы. 2. Составление Акта замера сопротивления изоляции электрических цепей с передачей Акта Заказчику. 3. При выявлении не соответствия величины устранения данного несоответствия производится Заказчиком.

4. Наличие у потенциального поставщика автотранспорт, в количестве не менее 10 единиц для обеспечения оперативных выездов в обслуживаемых в населенных пункты согласно перечни объектов. В подтверждение указанному требованию потенциальный поставщик должен предоставить электронные копии технических паспортов, и или договора аренды автотранспорта.
5. Устранять неисправности в системах пожарной автоматики по вызову Заказчика. Наличие у потенциального поставщика мобильных групп реагирования численностью не менее 2 человек в каждой группе предоставляющие интересы потенциального поставщика в городах Усть-Каменогорск и Семей, г. Аягоз, г. Зыряновск, г. Зайсан, г. Курчатов, г. Шемонайха, г. Риддер, г. Серебрянск, г. Шар с обеспечением прибытия на место вызова в течение 1 часа. Предоставление поставщик должен предоставить электронную копий документов, подтверждающих наличие указанных групп реагирования.
6. Оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажей, составление инструкций по эксплуатации систем пожарной автоматики и действий оперативного персонала при срабатывании систем пожарной автоматики, паспортов).

Начальник УКН и ОТ



В. Малышев

Инженер УКН и ОТ



Е. Екибасов